



**PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Ofício n. °124/2022/SEMED

Vilhena, 14 de março de 2022.

**Excelentíssima Senhora,
Yara Travalon Viscardi**
Promotora de Justiça
Ministério Público de Vilhena

Assunto: Resposta do Ofício 00040/2022
Procedimento 2019001010009560

Senhora Promotora,

Em resposta ao Ofício n° 00040/2022-2ª Promotoria de Justiça, relatamos as ações executadas por esta Secretaria de Educação, visando o atendimento da comunidade escolar da EMEI Prof.^a Aparecida da Silva.

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED, por meio do Departamento de Engenharia vem tomando todas as providências para que a subestação da escola acima citada funcione adequadamente e em local correto, uma vez que ao construir a escola, a mesma foi alocada em lugar contrário à rede de energia disponível.

Informamos que o Projeto de relocação da subestação encaminhado à ENERGISA foi aprovado dia 03/ 03/ 2022, conforme anexo, dando continuidade aos trâmites, a SEMED a partir dessa autorização formalizará processo licitatório de contratação de empresa para construção da subestação e assim atender a demanda elétrica para climatização das salas.

Em relação à remoção dos pombos foi formalizado em 06/ 09/ 2021 o processo n. 5082, executado pela Empresa Multi Limpe, que traz em seu Plano de ações técnicas para o controle integrado dos pombos, além da limpeza e desinfecção do local, instalação de espículas e telamento para impedir a entrada das aves que por ventura possam se acomodar para reprodução e formação de colônia, nos pavilhões. NOTA DE EMPENHO: 2525/2021. Valor R\$ 10.490,00 (Dez mil quatrocentos e noventa reais).


Concomitante e com o mesmo objetivo da ação acima citada, foi formalizado também o Processo Emergencial em 17/11/2021 n.6209, executado pela Empresa Rapina Soluções Ambientais, que dispõe dos serviços de falcoaria, gavião, predador natural que faz a captura e



**PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

eliminação dos pombos que permanecerem nas dependências da escola. NOTA DE EMPENHO: 3160/2021. Valor R\$ 11.600,00 (Onze mil e seiscentos reais).

Em tempo anexamos a este ofício relatório fotográfico das ações já desenvolvidas para adequação da prestação de serviço educacional adequado.


Margarete Arruda da Silva de Oliveira
Secretária Adjunta Municipal de Educação - SEMED
Decreto nº 53169/2021

ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CARTA RESPOSTA DE ANÁLISE DE PROJETO ELÉTRICO
PROJETO ELÉTRICO: 08605 / 21

PORTO VELHO - RO, 03 de Março de 2022
TIPO DE PROJETO: Subestação aérea
POTÊNCIA TRANSFORMADOR: 150 KVA
TENSÃO DE FONECIMENTO: 127/220 V
PROPRIETÁRIO DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
CLASSE: Poder Público
CPF/CNPJ: 04.092.706/0001-81
TELEFONE: 0
EMPREENDIMENTO: E.M.E.F - PROF APARECIDA DA SILVA
ENDEREÇO: RUA ARLINDO REBELATO
BAIRRO: S-23
CIDADE: VILHENA-RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: UDSON BATISTA LINO
REG. CLASSE: 9498 **DRT PROJETO:** 8500080756
TELEFONE: ; 69984947800

Prezado(a), em atenção à solicitação de análise de projeto acima referida, segue:

Após análise do projeto, conforme as Normas Técnicas desta Concessionária, **APROVAMOS** o projeto indicado.
APROVADO

Ressalvas:

NOTAS:

Desde já fica apto a execução das instalações a ser realizada por uma empresa legalmente habilitada devendo ser seguida as especificações técnicas contidas neste projeto.

Para a solicitação de vistoria/comissionamento do projeto será obrigatoriamente necessária a apresentação das documentações abaixo:

- Cópia da carta de aprovação do projeto;
- ART de execução de obra;
- Termo de Conclusão de Obra;
- Notas fiscais dos materiais utilizados
- Notas fiscais de Mão de obra
- Laudos de ensaio de transformador (se houver instalação deste)
- Termo de garantia do transformador (se houver instalação deste)
- Documentos do cliente solicitante (RG, CPF ou CNH)
- Procuração (Quando for solicitado pelo responsável técnico)
- Laudos de postes.
- Laudos de aterramento.

O Projeto aprovado tem validade de 2(dois) anos a contar a data de emissão dessa carta. Após vencimento, submeter nova análise dentro das normas vigentes.

UTILIZE NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PROJETISTAS:

E-MAIL: analisedeprojetos.ero@energisa.com.br; **TELEFONE:** (69) 98406-9603.

NOSSO ATENDIMENTO É REALIZADO AS TERÇAS E QUINTAS DAS 14:00h ÀS 17:00h, NA SEDE DA ERO.

DMITRY VIANA PEDROTE
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Trabalho de limpeza em andamento.



Escola limpa: com ausência de pombo, reunião de pais e recebimento de alunos.

